

ПРЕДПИСАНИЕ № 32/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Пограничного муниципального района»
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 17 апреля 2019 года № 4 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 06.05.2019 года по 15.05.2019 года проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор Пограничного муниципального района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Коваленко Денис Николаевич
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Пограничного муниципального района» п. Пограничный, ул. Карла Маркса, 16 «а»
 проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Пограничного муниципального района» Лавриненко Петром Николаевич*
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывает только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	п. 461 «л» В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	Постановление правительства РФ № 390	15.08.2019г.	
2	п.6 В административных помещениях руководитель организации не обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Постановление правительства РФ № 390;	15.08.2019г.	
3	п. 7 В графической части плана эвакуации, информация о местах хранения первичных средств пожаротушения не соответствует действительности (не нанесены огнетушители расположенные в тренажёрном зале).	п.2, ст.84, ФЗ №123 от 22.07.2008; п. 6.2.3 «г» ГОСТ Р 12.2.143.2009; Постановление правительства РФ № 390;	15.08.2019г.	